



**Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Metz, le 24 juin 2016

MONSIEUR LE PRESIDENT  
S.I.E SEINGBOUSE  
5 RUE DU PRESBYTERE  
  
57450 SEINGBOUSE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
**CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.**

**SEINGBOUSE S.I.E**

<b>Prélèvement</b>	Type	Code	Nom	
<b>Unité de gestion</b>				Prélevé le : vendredi 17 juin 2016 à 09h37
<b>Installation</b>	TTP	001236	STATION DEFERRISATION	par : JULIEN MATHIEU
<b>Point de surveillance</b>	P	0000001797	STATION DEFERRISATION	Type visite : P1
<b>Localisation exacte</b>			STATION ROBINET EAU TRAITEE	Type d'eau : ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION
<b>Commune</b>			BETTING	

**Mesures de terrain**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

inférieure supérieure

inférieure supérieure

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Aspect (qualitatif)	0 qualit.			
Couleur (qualitatif)	0 qualit.			
Odeur (qualitatif)	0 qualit.			
Saveur (qualitatif)	0 qualit.			

**CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL**

Température de l'air	19,0 °C			
Température de l'eau	15,2 °C			25,00

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

pH	8,2 unitépH			6,50	9,00
----	-------------	--	--	------	------

**RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION**

Chlore combiné	<0,05 mg/LCl2				
Chlore libre	0,23 mg/LCl2				
Chlore total	0,26 mg/LCl2				

**Commentaires de terrain**

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE 5401

Type de l'analyse : P1

Code SISE de l'analyse : 00090766

Référence laboratoire : 16M035052-001

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Agence Régionale de Santé d'Alsace Champagne Ardenne Lorraine - 3 Boulevard Joffre - CS n° 80071 - 54036 NANCY CEDEX -

[www.ars.alsace-champagne-ardenne-lorraine.sante.fr](http://www.ars.alsace-champagne-ardenne-lorraine.sante.fr) Délégation Territoriale de Moselle - 27, Place Saint Thiébault - 57045 METZ cedex 1

Standard regional: 03 83 39 30 30 / fax. 03 87 37 56 56

	Résultats	Limites de qualité		références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Turbidité néphélométrique NFU	0,1 NFU	e		2,00	2,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
Hydrogénocarbonates	243 mg/L				
Titre alcalimétrique complet	19,9 °f				
Titre hydrotimétrique	21,7 °f				
<b>MINERALISATION</b>					
Calcium	46 mg/L				
Chlorures	82 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	730 µS/cm			200,00	1100,00
Magnésium	25,4 mg/L				
Sulfates	52,7 mg/L				250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>					
Carbone organique total	<0,5 mg/L C				2,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,01 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	<0,5 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,10		
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	3 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	1 n/100mL		0		

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00090758)

Faible contamination microbiologique. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Une analyse de recontrôle sera réalisée prochainement afin de vérifier le retour à une situation normale.

Pour le Directeur Général de  
l'Agence Régionale de Santé  
Le Délégué Territorial de la Moselle



Michel MULIC

**Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Metz, le 28 juin 2016

MONSIEUR LE PRESIDENT  
S.I.E SEINGBOUSE  
5 RUE DU PRESBYTERE  
  
57450 SEINGBOUSE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :  
RECTRL. EAU DIST. R1321-17 -1° 4°

**SEINGBOUSE S.I.E**

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00090815		vendredi 24 juin 2016 à 10h23
Unité de gestion	0207	SEINGBOUSE S.I.E	par : BERVILLER CINDY
Installation	TTP 001236	STATION DEFERRISATION	Type visite : P1
Point de surveillance	P 0000001797	STATION DEFERRISATION	Type d'eau : ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION
Localisation exacte		STATION ROBINET EAU TRAITEE	
Commune		BETTING	

**Mesures de terrain**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

inférieure supérieure

inférieure supérieure

**CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL**

Température de l'eau	20,0 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

**RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION**

Chlore combiné	<0,05 mg/LCl2				
Chlore libre	0,40 mg/LCl2				
Chlore total	0,43 mg/LCl2				

**Commentaires de terrain**

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE 5401

Type de l'analyse : B2\_\_

Code SISE de l'analyse : 00090823

Référence laboratoire : 16M035931-001

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

inférieure supérieure

inférieure supérieure

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0

PLV : 00090815 page : 2

	Résultats	Limites de qualité		références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00090815)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de  
l'Agence Régionale de Santé  
Le Délégué Territorial de la Moselle

**signé**

**Michel MULIC**